



Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

I. Zamawiający:

PRZYCHODNIA NA BIUSKUPINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Karola Olszewskiego 21

51-642 Wrocław

NIP: 8981967880

II. Kody CPV:

45313100-5 – Instalowanie windy

III. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi – „**Modernizacja platformy pionowej**”
2. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostanie zadania dotyczące dostawy i montażu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.
3. Celem tego zadania jest zapewnienie pełnej dostępności do budynku, w tym dla osób z ograniczoną mobilnością, w szczególności tych, które korzystają z wózków inwalidzkich lub mają trudności z poruszaniem się. Platforma pionowa zostanie dostosowana do specyfiki budynku, tak aby umożliwiała wygodne i bezpieczne poruszanie się między kondygnacjami osób niepełnosprawnych.
4. Platforma musi być wyposażona w system zapewniający jej stabilność, łatwość obsługi oraz pełne bezpieczeństwo użytkowników.
5. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Nie może posiadać żadnych śladów użytkowania.
6. Przez „fabrycznie nowy” należy rozumieć wytworzony środek trwały, który nie był używany przed jego nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Przedmiot dostawy, ani żadna jego część nie może być rekondukcjonowana.
7. Platforma pionowa musi posiadać wszystkie wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszystkie wymagania, normy określone obowiązującym prawem.



IV. Specyfikacja Techniczna

1. Platforma pionowa

- Lokalizacja – wewnątrz budynku przychodni;
- Rok produkcji – 2026 r.;
- Udźwig - minimum 400 kg lub minimum 4 osoby;
- Wymiar podestu użytkowego – minimum 1100 mm x 1400 mm;
- Prędkość – 0,15 m/s;
- Ilość przystanków – 2;
- Ilość drzwi wysokich – 2;
- Ilość drzwi niskich – 0;
- Typ napędu – śrubowy;
- Typ sterowania napędem – sterowanie za pomocą przycisków naciskowych w sposób ciągły;
- Panel sterowania – podświetlany LED, z wyraźnym oznaczeniem kolorystycznym przycisków oraz oznaczone alfabetem Braille’a, na wysokości;
- Kaseta dyspozycji na przystankach – przywołanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany stały nacisk na przycisk)
- Szyb – konstrukcja samonośna, zamknięta, zabudowana;
- Nawierzchnia podłogi – antypoślizgowa;
- Drzwi - wychylenie o szerokości 900 mm, jednoskrzydłowe, przeszklone, półautomatyczne – wyposażone w samozamykacze;
- Wysokość progu – najazd z poziomu posadzki;
- Poręcz na wysokości 90 cm od poziomu podłogi;
- Składane siedzisko na platformie, umożliwiające przewóz osób, które nie znajdują się na wózku;
- Czujnik ograniczenia przeciążenia ponad udźwig nominalny;
- Informacja akustyczna o dojeździe na przystanek;
- W przypadku awarii – możliwość ręcznego opuszczenia platformy na przystanek oraz możliwość otwierania drzwi zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz szybu, system zasilania awaryjnego, sygnał dźwiękowy alarmowy, telefon/interkom/głośnik z mikrofonem do wezwania pomocy, oświetlenie awaryjne.

V. Gwarancja

1. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi minimum 24 miesiące.
2. W okresie gwarancji Wykonawca bezpłatnie wykona wszystkie przeglądy zalecane przez producenta.



3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis dostarczonej platformy.

VI. Wizja lokalna

1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców, chcących złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
2. W celu ustalenia terminu i godziny wizji, należy skontaktować się z osobą wskazaną w dokumentacji postępowania do kontaktu. Z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej Wykonawcy mogą występować w terminie niepóźniejszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. Miejsce realizacji

Wewnątrz budynku - Przychodni na Biskupinie Sp. z o.o. przy ul. Karola Olszewskiego 21 we Wrocławiu.

VIII. Dodatkowe informacje

1. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej, rejestrowej i powykonawczej oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru przez UDT oraz wziąć czynny udział podczas odbiorów technicznego Urzędu Dozoru Technicznego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za doprowadzenie do wydania przez Urząd Dozoru Technicznego decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.
3. Koszty administracyjne związane z badaniem odbiorowym przez Urząd Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający.
4. Wykonawca ponosi całkowity koszt dostawy i montażu urządzenia.
5. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy instrukcję w języku polski.
6. W trakcie dostawy i montażu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczane urządzenie.
7. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi instruktaż personelu Zamawiającego.